



Nr sprawy: BM.081.2.2018

Wrocław 23 lipca 2019r.

**Informacja nr 2 z dnia 23 lipca 2019r. dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu BM.081.2.2018**

**Dotyczy:** Termomodernizacji budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.

Szanowni Państwo.

W związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BM.081.2.2018 polegającym na termomodernizacji budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie o którym mowa powyżej oraz informacje uzupełniające jakie Zamawiający przekazuje w toku prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1

Projekt zakłada pozostawienie części drabin istniejących po ich wcześniejszym pomalowaniu farbą antykorozyjną. Istniejące drabiny nie spełniają obowiązujących przepisów zgodnie z §101 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drabina na ścianie zachodniej hali oraz drabina znajdująca się na ścianie południowej hali powinny zostać po wcześniejszej renowacji dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów oraz zamontowane na ścianach hali, natomiast wszystkie drabiny na ścianie wschodniej hali powinny zostać wymienione na nowe i zamontowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor  
Zakładu Realizacji Inwestycji  
  
Rafał Tęcza

.....  
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

