

LEGENDA

- Istniejący rurociąg wody grzewczej - zasilanie
- Istniejący rurociąg wody grzewczej - powrót
- Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - zasilanie
- Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - powrot
- Istniejący rurociąg sieci cieplnej - przeznaczony do demontażu
- Z Ø100 — Zasuwa kołnierzowa, klinowa nr kat. 043

UWAGI

1.0. Projektowane rurociągi przyłącza sieci cieplnej włączyc do istniejących rurociągów wody grzwczej w węźle cieplnym przed istniejącą konstrukcją wsporczą

2.0. Zdemontowaćrurociągi wody grzewczej na odcinkach:
- między punktami "e" i "g" 2 x dn 200 mm
- między punktami "f" i "h" 2 x dn80 mm
- między punktami "f" i "j" 1 x dn 100 mm

Temat
Budowa przyłacza sieci cieplnej do hali D1 na terenie DZUP Dozamel Sp. z o.o.

Tytuł rys.
Schemat instalacji wody grzewczej w węźle cieplnym w hali D1

Projektant
mgr inż. M. Załoga-Kacprzycka
upr. nr 185/82/WBPP, nr upr. 310/87/UW

Pracownia Projektowo-Technologiczna
PROJEKT s.c.
R.Boroń,G.Burzała,M.Załoga-Kacprzycka
53-609 Wrocław
ul.Fabryczna 10
NIP 894-10-05-620

Inwestor
DZUP DOZAMEL Sp z o.o.
ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław

Obiekt
Hala D1
53-609 Wrocław ul.Fabryczna 10

Skala
-/-

Stadium	Data	Nr rys.
PW	04.2020r.	S.818.1-06