

HALA D1

LEGENDA

	Istniejący rurociąg sieci cieplnej - zasilanie
	Istniejący rurociąg sieci cieplnej - powrót
	Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - zasilanie
	Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - powrot
Z Ø150 proj.	Zasuwa kołnierzowa, klinowa nr kat. 043, dn 150 mm - projektowana
Z Ø150	Zasuwa kołnierzowa, klinowa nr kat. 043, dn 150 mm - istniejąca
FO	Filtroodmulnik - istniejącyy
LC	Licznik ciepła - istniejącyy

UWAGI

1. Projektowane rurociągi wody grzewczej właczyć do istniejących rurociągów w węźle cieplnym przed istniejącą konstrukcją wsporcza (p-kt. "e")
2. Rurociągi prowadzić ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odwodnień
3. W najwyższych punktach stosować odpowietrzenia a rurociągi odwodnieniowe w węźle cieplnym sprowadzić nad studzienkę schładzającą
4. Przejścia rurociągów przez ściany w rurach ochronnych
5. Rurociągi w węźle cieplnym układać na wspornikach mocowanych do ścian konstrukcyjnych, słupów.
6. Podczas demontażu rurociągów zachować szczególną ostrożność, nie naruszyć konstrukcji wsporczych pod rurociągi, które nie są demontowane, w razie potrzeby wykonać dodatkowe konstrukcje wsporcze pod rurociągi na czas demontażu.
7. Rurociągi prowadzone po słupie estakady oraz wewnątrz hali, izolować termicznie łupkami z pianki poliuretanowej gr. 60 mm pod płaszczem z bl. cynkwej gr. 0,8 mm. Producent MAT Sp. z o.o.

Temat
Budowa przyłacza sieci cieplnej do hali D1 na terenie DZUP Dozamel Sp. z o.o.

Pracownia Projektowo-Technologiczna
PROJEKT s.c.
R.Boroń,G.Burzała,M.Załoga-Kacprzycka
53-609 Wrocław
ul.Fabryczna 10
NIP 894-10-05-620

Tytuł rys.
Rzut przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w hali D1

Inwestor
DZUP DOZAMEL Sp z o.o.
ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław

Obiekt
Hala D1
53-609 Wrocław ul.Fabryczna 10

Skala
1:100

Projektant
mgr inż. M. Załoga-Kacprzycka
upr. nr 185/82/WBPP, nr upr. 310/87/UW

Stadium	Data	Nr rys.
PW	04.2020r.	S.818.1-03