

WĘZEŁ CIEPLNY W HALI D1

ZEJŚCIE ZE SŁUPA ESTAKADY

LEGENDA

	Istniejący rurociąg sieci cieplnej - zasilanie
	Istniejący rurociąg sieci cieplnej - powrót
	Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - zasilanie
	Projektowany rurociąg przyłacza sieci cieplnej - powrot
Z Ø150	Zasuwa kołnierzowa, klinowa nr kat. 043, dn 150 mm

Temat: Budowa przyłacza sieci cieplnej do hali D1 na terenie DZUP Dozamel Sp. z o.o.	Pracownia Projektowo-Technologiczna PROJEKT s.c. R.Boroń,G.Burzała,M.Załoga-Kacprzycka 53-609 Wrocław ul.Fabryczna 10 NIP 894-10-05-620
Tytuł rys.: Schemat przyłącza sieci cieplnej z rur preizolowanych do hali D1	Inwestor: DZUP DOZAMEL Sp z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław
Projektant: mgr inż. M. Załoga-Kacprzycka upr. nr 185/82/WBPP, nr upr. 310/87/UW	Obiekt: Hala D1 53-609 Wrocław ul.Fabryczna 10 — Skala: -/-
	Stadium: PW — Data: 04.2020r. — Nr rys.: S.818.1-05