

Wrocław, 20 listopad 2020 r.

**INFORMACJA NR 1 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Budowa układu zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV, pomiędzy GPZ R-145 DOZAMEL a istniejącą stacją transformatorową RB w hali B1 i złączem kablowym ZKSN-TF przy stacji transformatorowej TF w hali D1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PPT Projekt S.C. w marcu 2020r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZR-11.272.45.2020.KW

Szanowni Państwo.

W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu nr ZR-11.272.45.2020.KW prowadzonym w sprawie budowy układu zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV, pomiędzy GPZ R-145 DOZAMEL a istniejącą stacją transformatorową RB w hali B1 i złączem kablowym ZKSN-TF przy stacji transformatorowej TF w hali D1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

PYTANIE NR 1

Czy można stosować zamienniki rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie, czy zamawiający wymaga konkretnie tych dostawców?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zamienników kabli i rur osłonowych o równorzędnych parametrach jak wymienionych w projekcie.

Pozostałe rozwiązania techniczne zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 2

Czy ponoszone będą opłaty za przygotowanie miejsca pracy / nadzór, jeśli tak proszę podać wycenę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje dodatkowych opłat.

PYTANIE NR 3

Czy zadanie ma być zakończone wprowadzeniem, podpięciem głowic i w konsekwencji uruchomieniem pola (co z nastawami zabezpieczeń)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie ma być zakończone wprowadzeniem, podpięciem głowic, uruchomieniem pola i ustawieniem zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi projektanta.

PYTANIE NR 4

Dodatkowo ze względu na trudności z otrzymaniem oferty na proponowane w projekcie komponenty (ZPUE i ABB) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.11.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 27.11.2020r.

W związku z powyższą informacją, termin składania i otwarcia ofert został zmieniony. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na poniedziałek 27 listopada 2020r. na godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Zakładu Realizacji Inwestycji



Kazimierz Tworek