



Uziemienie

- 1 - Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
- 2 - Przewód uziemiający LGY 35mm²
- 3 - Przewód uziemiający LGY 70mm²



4 - Złącze kontrolne z uzieniem 3 - metrowym wbijanym - pogrążalnym
miedziowanym kompletnym „terra-grom” nr kat. 94143004
w studzińce kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 94900108



STRUNOBET-MIGACZ sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 49-340 Lewin Brzeski Tel. +48 41 394 11 16 Fax. +48 41 372 50 10 Przedsiębiorstwo w Kuzkach Kuzki 14A, 29-100 Włoszczowa www.strunobet.pl		Inwestor: DOZAMEL Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław		Tytuł projektu: Budowa układu zasilania - linie kablowe SN 10(20)kV pomiędzy GPZ DOZAMEL a stacją transformatorową RB w hali B1 i złączem kablowym ZKSN-TF przy hali D2	
Obiekt: ZKSN-TF Złącze kablowe średniego napięcia zlokalizowane przy stacji TF w hali D2		Tytuł rysunku: Uziemienie złącza kablowego ZKSN-TF przy hali D2		Projekt nr: E.804. rys. 06.7	Uprawnienia i Izba
				Projektował:	
				Adaptował: Roman Boroń	
				Data: 03.2020	
				Format: A4	Skala:
				123/82/WBPP; Izba DOŚ/IE/5665/01	
				Stadium: PW	

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 10(20)kV - UZIEMIENIE OCHRONNE