



Procedura  
objęcia istniejącego systemu  
dystrybucyjnego przyłączonego do  
systemu innego niż system przesyłowy  
wymogami NC DC w przypadku  
modernizacji lub wymiany urządzeń

---

## Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) **Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.** ustanawiającym kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (NC DC) wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do istniejących instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, istniejących instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, istniejących systemów dystrybucyjnych, ani do istniejących jednostek odbiorczych, które są lub mogą być wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwego operatora systemu lub właściwego OSP, chyba że:

a) istniejąca instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, istniejąca instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego, istniejący system dystrybucyjny lub istniejąca jednostka odbiorcza w ramach instalacji odbiorczej przyłączonej pod napięciem powyżej 1 000 V lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem powyżej 1 000 V zostały zmodyfikowane w takim stopniu, że dotycząca ich umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu zgodnie z następującą procedurą:

- właściciele instalacji odbiorczych, OSD lub OZSD, którzy zamierzają przeprowadzić modernizację instalacji lub wymianę urządzeń, co ma wpływ na zdolności techniczne danej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej, **zgłaszają z wyprzedzeniem swoje plany do właściwego operatora systemu;**
- jeżeli właściwy operator systemu jest zdania, że zakres modernizacji lub wymiany urządzeń wymaga zawarcia nowej umowy przyłączeniowej, wówczas powiadamia właściwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie;
- właściwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przyłączeniowej, czy też potrzebna jest nowa umowa przyłączeniowa, oraz które wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie.

## Zakres podmiotowy

Przedmiotowa procedura dotyczy objęcia wymogami wynikającymi z NC DC i dedykowana jest właścicielom systemów dystrybucyjnych, którzy zamierzają przeprowadzić modernizację obiektu lub wymianę urządzeń w zakresie istniejącego systemu dystrybucyjnego.

## Zakres przedmiotowy

W niniejszej procedurze określono warunki dotyczące konieczności zmiany umowy przyłączeniowej w znacznym stopniu lub zawarcia nowej umowy przyłączeniowej, a w konsekwencji objęcia przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń stosowaniem wymogów wynikających z NC DC lub wymagań IRiESP/IRiESD.

## **Definicje**

- Wymiana – modyfikacja istniejącego systemu dystrybucyjnego lub jego części skutkująca odtworzeniem urządzenia lub jego części bez ulepszenia parametrów / zdolności technicznych,
- Modernizacja – rozbudowa lub modyfikacja istniejącego systemu dystrybucyjnego lub jego części skutkująca ulepszeniem parametrów / zdolności technicznych,
- Istotna modyfikacja – wymiana lub modernizacja istniejącego systemu dystrybucyjnego, dla którego umowa przyłączeniowa musi zostać zmodyfikowana w znacznym stopniu lub, dla którego musi zostać zawarta nowa umowa przyłączeniowa, skutkująca koniecznością objęcia wymogami NC DC.

W art. 59 NC DC określono termin stosowania wymogów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu, który rozpoczyna się trzy lata po opublikowaniu NC DC tj. od 18 sierpnia 2019 r. Na jego podstawie, niniejsza procedura opracowana w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, pozwalająca na objęcie wymogami NC DC istniejących systemów dystrybucyjnych, ma również zastosowanie od dnia 18 sierpnia 2019 r.

## **Ocena właściwego operatora systemu dla zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń**

W ramach powiadomienia (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC) przez właściciela systemu dystrybucyjnego właściwy operator systemu ocenia zakres modernizacji lub wymiany urządzeń pod względem zakwalifikowania jej jako istotnej modyfikacji. Przedmiotowa kwalifikacja odbywa się w oparciu o NC DC.

## **Informacje ogólne**

NC DC określa wymogi, które będą musiały być spełnione m.in. przez nowe systemy dystrybucyjne.

Jednocześnie art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC określa zastosowanie wymogów dla istniejącego systemu dystrybucyjnego, z którego wynika, że wymogi te będą miały zastosowanie do istniejącego systemu dystrybucyjnego, który zamierza przeprowadzić modernizację lub wymianę urządzeń.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC właściciel systemu dystrybucyjnego, który zamierza przeprowadzić modernizację lub wymianę urządzeń wpływającą na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego zgłasza z wyprzedzeniem swoje plany

dotyczące tych działań do właściwego, ze względu na punkt przyłączenia, operatora systemu.

Zgłoszenie to powinno odbyć się na etapie wstępnego planowania modernizacji lub wymiany urządzeń, przed wystąpieniem do właściwego operatora systemu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Właściwy operator systemu dokonuje oceny zakresu planowanych działań pod kątem zakwalifikowania danej modernizacji lub wymiany urządzeń, jako istotnej modyfikacji i tym samym koniecznością objęcia wymogami technicznymi określonymi w NC DC.

W przypadku zakwalifikowania danego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń, jako istotnej modyfikacji, zgodnie z zapisami NC DC właściwy operator systemu, zgłasza do Prezesa URE konieczność sporządzenia nowej umowy przyłączeniowej dla tego zakresu oraz przekazuje informację dotyczącą jakimi wymogami technicznymi NC DC, w ocenie właściwego operatora systemu, powinien być objęty przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany urządzeń.

Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przyłączeniowej, czy też potrzebna jest nowa umowa przyłączeniowa oraz, które wymogi NC DC mają zastosowanie.

Przedmiotowa decyzja zostaje przekazana do właściwego operatora systemu, który w odpowiedzi na złożone *Powiadomienie* właściciela systemu dystrybucyjnego o zakresie przedmiotowej modernizacji lub wymiany urządzeń, przekazuje pismem odpowiedź o zakwalifikowaniu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji oraz jakimi wymogami wynikającymi z NC DC i wymaganiami IRiESP/IRiESD objęty zostaje zakres modernizacji lub wymiany urządzeń, a także o konieczności zmiany obowiązującej lub zawarcia nowej umowy przyłączeniowej.

Niniejsza procedura ma na celu rozstrzygnięcie objęcia przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń stosowaniem wymogów wynikających z NC DC, wymagań IRiESP/IRiESD, jak również konieczności zawarcia nowej umowy przyłączeniowej.

### **Proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń (zakwalifikowania zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji)**

Proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń realizowany jest przed procesem określania warunków przyłączenia i zmiany lub zawierania nowej umowy przyłączeniowej. Proces ten obejmuje powiadomienie właściwego operatora systemu przez właściciela istniejącego systemu dystrybucyjnego o zamiarze przeprowadzenia modernizacji lub wymiany urządzeń na etapie jej planowania (z uprzednim wyprzedzeniem) w celu zakwalifikowania zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji.

Proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń i tym samym zakwalifikowania lub nie zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji składa się z następujących etapów, których szczegółowy opis został przedstawiony poniżej:

1. Powiadomienie właściwego operatora systemu przez właściciela systemu dystrybucyjnego o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń,

2. Kwalifikacja modernizacji lub wymiany urządzeń:

- zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja;
- zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja.

## **Powiadomienie właściwego operatora systemu przez właściciela systemu dystrybucyjnego o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC właściciele systemów dystrybucyjnych, którzy zamierzają przeprowadzić modernizację lub wymianę urządzeń wpływającą na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego, powiadamiają o swoich planach dotyczących tych działań właściwego operatora systemu (wzór *Powiadomienia* zgodnie z Załącznikiem I). *Powiadomienie* to powinno odbyć się, przed wystąpieniem do właściwego operatora systemu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Złożenie *Powiadomienia* powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas, w jakim prowadzony jest proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń oraz proces określania warunków przyłączenia i zmiany obowiązującej lub zawierania nowej umowy przyłączeniowej.

W tym celu zaleca się, aby na etapie tworzenia planu (koncepcji) zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń, a przed zatwierdzeniem tego planu (koncepcji) właściciel systemu dystrybucyjnego złożył *Powiadomienie* do właściwego operatora systemu, do którego sieci przyłączony jest jego system dystrybucyjny.

Załączniki do *Powiadomienia* należy dołączyć w języku polskim. Dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.

## **Kwalifikacja modernizacji lub wymiany urządzeń**

Po otrzymaniu kompletnego *Powiadomienia* właściwy operator systemu, dokonuje oceny zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (ii) NC DC o konieczności objęcia stosowaniem wymogów wynikających z NC DC istniejącego systemu dystrybucyjnego, a tym samym koniecznością wydania nowych warunków przyłączenia w oparciu o NC DC.

Rozróżnia się dwie ścieżki w ramach kwalifikacji przez właściwego operatora systemu:

- Ścieżka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,
- Ścieżka 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja.

W każdej z tych ścieżek nie wyklucza się objęcia zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń wymaganiami określonymi w IRiESP/IRiESD.

Ponadto w ścieżce 2 również nie wyklucza się możliwości wydania nowych warunków przyłączenia w oparciu o zapisy IRiESP/IRiESD. W takim przypadku umowa przyłączeniowa nie musi być modyfikowana w znaczącym stopniu w rozumieniu NC DC, a tym samym system jest traktowany jako istniejący pod kątem wymogów określonych w NC DC. W związku z czym, dla tego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń, system dystrybucyjny nie zostanie objęty wymogami określonymi w NC DC.

### **Zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja (ścieżka 1)**

Właściwy operator systemu zgłasza Prezesowi URE konieczność sporządzenia nowej umowy przyłączeniowej oraz przekazuje informację dotyczącą jakimi wymogami technicznymi NC DC w ocenie właściwego operatora systemu ma być objęty przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany urządzeń. Właściwy operator systemu przekazuje informację do właściciela systemu dystrybucyjnego o przekazaniu oceny do Prezesa URE, w celu wydania stosownej decyzji. Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przyłączeniowej, czy też potrzebna jest nowa umowa przyłączeniowa oraz, które wymogi NC DC mają zastosowanie. Przedmiotową decyzję Prezesa URE przekazuje do właściwego operatora systemu. Po otrzymaniu decyzji Prezesa URE w nawiązaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, właściwy operator systemu udziela odpowiedzi do właściciela systemu dystrybucyjnego na złożone *Powiadomienia*. W piśmie określa się wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń, konieczność zmiany obowiązującej lub zawarcia nowej umowy przyłączeniowej w oparciu o otrzymaną decyzję (kopia stanowi załącznik do pisma) oraz ewentualnie wymagania wynikające z zapisów IRiESP/IRiESD.

W ramach tej ścieżki po otrzymaniu odpowiedzi właściciel przedmiotowego systemu dystrybucyjnego powinien zgłosić się z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

### **Zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja (ścieżka 2)**

W nawiązaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, właściwy operator systemu udziela odpowiedzi do właściciela systemu dystrybucyjnego na złożone *Powiadomienia*.

W piśmie określa się wymagania dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń w zakresie dostosowania wynikającym z IRiESP/IRiESD oraz, że wymagane jest bądź nie określenie nowych warunków przyłączenia w oparciu o IRiESP/IRiESD.

Jeśli w odpowiedzi wskazano konieczność określenia nowych warunków przyłączenia w oparciu o IRiESP/IRiESD, to po jej otrzymaniu właściciel przedmiotowego systemu dystrybucyjnego powinien zgłosić się z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

## **Derogacje**

Na podstawie art. 52 NC DC, w przypadku objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami wynikającymi z NC DC w procesie kwalifikacji modernizacji lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji, właściciel systemu dystrybucyjnego może wystąpić o przyznanie odstępstw od jednego lub większej liczby wymogów określonych w NC DC w odniesieniu do nowych i istniejących systemów dystrybucyjnych.

POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ  
MODERNIZACJI LUB WYMIANIE  
URZADZEŃ MOGĄCEJ MIEĆ WPŁYW NA  
ZDOLNOŚCI TECHNICZNE  
ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU  
DYSTRYBUCYJNEGO PRZYŁĄCZONEGO  
DO SYSTEMU INNEGO NIŻ SYSTEM  
PRZESYŁOWY

---



## Informacje

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) **Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.**, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (NC DC), informacje zawarte w *Powiadomienia* o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy, będą podstawą do oceny przez właściwego operatora systemu czy stanowi ona istotną modyfikację.
2. W przypadku, gdy *Powiadomienia* jest niekompletne - informacje podane przez właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy, w tym dokumenty dołączone *Powiadomienia*, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, właściciel systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy będzie zobowiązany uzupełnić *Powiadomienia* w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać je za kompletne.
3. Załączniki do *Powiadomienia* należy dołączyć w języku polskim. Dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.
4. Dostarczone przez właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy i nieuzupełnione przez niego w wyznaczonym terminie *Powiadomienia* uznaje się za niekompletne i pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Jeśli informacje dostarczone przez właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy ulegną zmianie w trakcie procedowania *Powiadomienia*, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwego operatora systemu o tych zmianach, dostarczając aktualne dokumenty.
6. *Powiadomienia* powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy.

## Dane dotyczące właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy

Pełna nazwa podmiotu składającego powiadomienie		
Siedziba i adres podmiotu składającego powiadomienie (Miejscowość, Ulica, Nr)		
Kod pocztowy	Poczta	Telefon kontaktowy
NIP		
KRS		
Adres korespondencyjny (Ulica , nr budynku, miejscowość, kod pocztowy)		
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie <i>Powiadomienia</i> (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)		
Pełna nazwa firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów		
Siedziba i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów		

## Informacje dotyczące systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy, dla którego planowana jest modernizacja lub wymiana urządzeń wpływająca na jego zdolności techniczne

Nazwa obiektu	
Punkt przyłączenia wraz z poziomem napięcia przyłączenia	
Istniejąca moc przyłączeniowa w miejscu dostarczenia energii eklektycznej (przyłącze podstawowe)	Istniejąca moc przyłączeniowa w miejscu dostarczenia energii eklektycznej (przyłącze rezerwowe)
Planowana moc przyłączeniowa w miejscu dostarczenia energii eklektycznej (przyłącze podstawowe)	Planowana moc przyłączeniowa w miejscu dostarczenia energii eklektycznej (przyłącze rezerwowe)
Nr PPE	
Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	

**Informacje dotyczące planowanego terminu modernizacji lub wymiany urządzeń wpływającej na zdolności techniczne systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy**

Przewidywany termin rozpoczęcia:.....

Przewidywany termin zakończenia:.....

**Opis dotyczący zakresu planowanej modernizacji lub wymiany urządzeń wpływającej na zdolności techniczne systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy**

Szczegółowy opis przedmiotu modernizacji lub wymiany systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy, ze szczególnym wskazaniem zmian parametrów technicznych określa załącznik nr 1 - Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany urządzeń.

.....  
.....  
.....

Podpisy osób wymienionych w KRS lub pełnomocników do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

1. Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany urządzeń.
2. Potwierdzenie przez producenta urządzeń spełnienia wymagań określonych w NC DC lub w dokumentach opracowanych na podstawie NC DC dla zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń (opcjonalne).
3. Potwierdzenie przez producenta urządzeń spełnienia wymagań określonych w IRiESP / IRiESD dla zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń (opcjonalne).
4. Oświadczenie właściciela systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż przesyłowy o własności tego systemu dystrybucyjnego.
5. Schemat jednokresowy przedstawiający stan istniejący oraz stan po przeprowadzonej modernizacji lub wymianie urządzeń.