



Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne

DOZAMEL Sp. z o.o.

Karta Aktualizacji Nr 5/2021
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część: BILANSOWANIE SYSTEMU, zatwierdzonej decyzją Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kapala


Członek Zarządu
Piotr Sosiński

Data przygotowania: 31 marca 2021 r.

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
Specjalista ds. elektrycznych


inż. Dominik Lach

I. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 1 maja 2021 r.

II. Przedmiot i przyczyna zmian:

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 5/2021 IRiESD, dotyczą zmiany standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci OSDn Dozamel Sp. z o.o.

Aktualizacja profili zużycia odbyła się przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej.

Aktualizacja zapisów IRiESD wynika z obowiązku określonego w art. 9c ust. 3 pkt 9a) lit. c) w zw. z art. 9g ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), a więc obowiązku opracowania i umieszczenia w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej.

III. Zakres zmian:

LP	Rozdział IRiESD	Zestawienie zmian
1.	G. ZASADY WYZANCZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA	Zmianie ulega pkt. G.2.
2.	G. ZASADY WYZANCZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA	Zmianie ulegają tablice: T.1., T.2.

IV. Nowe brzmienie punktów IRiESD:

1. **G.2.** OSDn sukcesywnie wraz z rozwojem systemu autonomicznej rejestracji danych będzie dokonywał zmian standardowych profili zużycia (profile) z zachowaniem należytej staranności na podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców kontrolnych objętych pomiarami zmienności obciążenia, wytypowanych przez OSDn. Zmiany profili będą dokonywane w trybie Kart Aktualizacji do IRiESD.

2. Tablica T.1.

Nazwa profilu	Zakwalifikowanie odbiorcy
Profil C11	Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: - moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW - zasilanie 1,3-faz - licznik jednostrefowy

Projekt Karty aktualizacyjnej 5/2021 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	
strona 2 z 3	
Zatwierdzono w dniu	Data obowiązywania: od

3. Tablica T.2.

PROFIL	
Godzina doby	C11
1	3,27
2	3,29
3	3,27
4	3,21
5	3,28
6	3,43
7	4,21
8	5,18
9	5,26
10	5,36
11	5,43
12	5,17
13	5,2
14	5,22
15	5,01
16	4,26
17	4,12
18	4,04
19	4,06
20	3,87
21	3,74
22	3,55
23	3,29
24	3,28

Projekt Karty aktualizacyjnej 5/2021 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	
strona 3 z 3	
Zatwierdzono w dniu	Data obowiązywania: od



