

Wrocław, 28 maja 2021 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku A1, na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZR-11.272.26.2021.MS

Szanowni Państwo.

W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr **ZR-11.272.26.2021.MS** prowadzonym w sprawie wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku A1, na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

PYTANIE NR 1

W związku z tym, że przewody N2XH-J 1x16mm² oraz N2XH-J 1x6mm² są trudnodostępne, czy Zamawiający wyraża zgodę na ich zamianę na inne, a jeżeli tak to proszę o wskazanie na jakie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy rynku przewody typu N2XH-J 1x16mm² oraz N2XH-J 1x6mm² są dostępne na rynku i szacowany czas oczekiwania to 7 dni roboczych. W tym przypadku Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

PYTANIE NR 2

Czy w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu w zakresie - kierownik robót instalacji elektrycznych, konieczne jest dostarczenie dodatkowych oświadczeń przez ten podmiot ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązek przedłożenia oświadczeń dotyczy wszystkich uczestników przedmiotowych prac, także podmiot realizujący prace (podwykonawcę) na rzecz głównego Wykonawcy. Proszę mieć na względzie zapis § 14 udostępnionego wzorca umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ - ZR-11.272.26.2021.MS.

PYTANIE NR 3

Dostawca urządzeń klimatyzacyjnych marki Daikin dla udzielenia trzyletniej gwarancji wymaga prowadzenia przez eksploatującego urządzenia prowadzenia odpłatnych przeglądów serwisowo-konserwacyjnych co sześć miesięcy. Czy koszty takich przeglądów będzie ponosił Zamawiający, czy też Wykonawca ma je ująć w swojej kalkulacji ofertowej?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że koszt przeglądów będzie ponosił Wykonawca.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 02.06.2021r.

Z tego względu termin składania i otwarcia ofert został zmieniony. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na środę 2 czerwca 2021r. na godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Zakładu Realizacji Inwestycji

Kazimierz Tworek