RE-II.4

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OGÓLNA
II PIĘTRO PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 4
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM A1

RG

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA
PARTERZE PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 4
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM A1

RE-II.4KL

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI
II PIĘTRO PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 4
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM A1

RE-00.4KL

PROJEKTOWANE OBWODY KTÓRE NALEŻY WYPROWADZIĆ Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-II.4KL NA II PIĘTRZE W BUDYNKU A1
- STRONA ŚRODKOWA (KLATKA SCHODOWA NR 4), wg rysunku E.824.03

DODATKOWA PROJEKTOWANA APARATURA W ROZDZIELNICY RE-II.4+RE-II.4KL w/g PROJEKTU E.824

Moc projektowana
w/g projektu E.824
Klimatyzatory + pompki skroplin
P=w3,5kW+5,5kW=1.112kW
Sow=1,75A

ISTNIEJĄCE OBWODY WYCHODZĄCE Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-II.4KL NA II PIĘTRZE W BUDYNKU A1 - STRONA ŚRODKOWA (KLATKA SCHODOWA NR 4)

Moc istniejąca
w/g projektu E.687
P=w3.28kW
Io=0.435A

Moc istniejąca w/g E.687 + projektowana w/g projektu E.824
P=w3.28+1.112=4.392kW
Io=4.35A

UWAGA !
Moc istniejąca zaprojektowano z rezerwą
projektowa moca przekroczona, nie należy się
niepokoić

P=w37.68kW
P=w40.356kW
Io=w62.75A

ISTNIEJĄCA APARATURA W ROZDZIELNICY RE-II.4+RE-II.4KL w/g E.660+E.687

ISTNIEJĄCA APARATURA W ROZDZIELNICY RE-II.4+RE-II.4KL w/g E.660+E.687

ISTNIEJĄCA APARATURA W ROZDZIELNICY RE-II.4+RE-II.4KL w/g E.660+E.687

RE-II.4 + RE-II.4KL - II PIĘTRO

NARZĘDZIE ZNARKOWANE SIECI I INSTALACJI ODBIORCZEJ 1.5/24VDU, SIPKI
wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/A1:2015:02

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA UKŁADZIŁA 230/400V -SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych artykułu
PN-IEC 60364-1:PN-HD 60364

Temat: Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na III piętrze budynku A1, znajdującym się na terenie DODMEL we Wrocławiu
ul. Fabryczna 10
Obiekt: RE-II.4+RE-II.4KL
Zakres opracowania: instalacja elektryczna ogólna a klimatyzacji przy K. schod. nr 4 poziom III piętra.
Schemat zasadniczy, wykaz kabli i wykaz aparatury.

Projektował: Roman Seruf nr up. 12/DZ/0/689 nr wpisu do Izby IPI/DS/MAZ/0

Opracował: PW

Data: 08.2020

Skala: -/-

Nr rys: E.824.06

Pracownia Projektowo-Technologiczna
PROJEKT s.c.
53-609 Wrocław ul. Fabryczna 10
NIP 894-10430-620 tel./fax 71 3561302

Inwestor: DODMEL Sp z o.o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY A1
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10