



Wrocław, 12 stycznia 2022 r.

**INFORMACJA NR 3 DLA  
WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** Zaprojektowania i budowy 3 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach A3, C1 oraz C6 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10.

**Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37602.10.2021.MG.1**

Szanowni Państwo.

W związku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr **BRI.37602.10.2021.MG.1** prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy 3 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach A3, C1 oraz C6 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10 poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

**PYTANIE NR 1**

Czy w związku iż DOZAMEL Sp. z o.o. pełni funkcję operatora, wymaga zastosowania urządzeń telemechaniki typu Mikronika, sterownika typu UREG, analizatora parametrów?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania urządzeń telemechaniki typu Mikronika, sterownika typu UREG i analizatora parametrów.*

Z poważaniem

  
Rafał Tęcza