

Wrocław, 13 stycznia 2022 r.

**INFORMACJA NR 4 DLA  
WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** Zaprojektowania i budowy 3 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach A3, C1 oraz C6 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10.

**Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37602.10.2021.MG.1**

Szanowni Państwo,

W związku postępowaniem nr **BRI.37602.10.2021.MG.1** prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy 3 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach A3, C1 oraz C6 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10, Zamawiający zwraca uwagę, że instalacje fotowoltaiczne objęte przedmiotem zamówienia wymagają oprócz dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ w fazie opracowywania dokumentacji projektowej również zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz uzyskania stanowiska PSP w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przed zgłoszeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wszystkie czynności o których mowa powyżej, wraz z dokonaniem zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy (łącznie z uzyskaniem zaświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu) są objęte przedmiotem zamówienia i należy je ująć zarówno podczas kalkulacji ceny oferty jak również planowania prac, aby nie przekroczyć terminu realizacji zamówienia. Zamawiający uzna prace za zakończone, a tym samym przedmiot umowy za kompletnie zrealizowany z chwilą uzyskania zaświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu.

Z poważaniem

DYREKTOR  
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI  
  
Rafał Tęcza