

Wrocław, 01 lipca 2022 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przebudowy przyłącza wodociągowego oraz pomieszczenia piwnicznego wraz z montażem zestawu hydroforowego i zaworu antyskażeniowego w budynku A1 przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: **BRI.37583.7.2022.KS.1**

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37583.7.2022.KS.1 prowadzonym w sprawie przebudowy przyłącza wodociągowego oraz pomieszczenia piwnicznego wraz z montażem zestawu hydroforowego i zaworu antyskażeniowego w budynku A1 przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

PYTANIE NR 1

1. Proszę o informację jaka jest decyzja Zamawiającego przy obecnie nieaktualnym projekcie? Producent zaprojektowanego zestawu w tym momencie nie zrealizuje dostawy zaprojektowanego urządzenia ze względu na zmianę przepisów. Czy Wykonawca powinien uwzględnić przeprojektowanie zestawu hydroforowego we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją umieszczoną w dokumentacji projektowej:

„Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36 a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi



parametrami technicznymi."

Biorąc pod uwagę powyższe oraz obowiązek posiadania od 01.07.2022r. przez zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową Krajowej Oceny Technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych oraz tzn. certyfikatu CNBOP nałożony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2264), Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest zapewnić urządzenie o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych do wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, spełniające ww. wymagania.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI

Rafał Tęcza