

Wrocław, 12 stycznia 2023r.

**INFORMACJA NR 1 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37616.2.2023.KS.1

Szanowni Państwo.

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37616.2.2023.KS.1 prowadzonym w sprawie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją przetargową i odbyciu wizji lokalnej zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert dot. postępowania BRI.37616.2.2023.KS.1 na dzień 31.01.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na wtorek 31 stycznia 2022r. godz. 12.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.15.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegają zapisy rozdziału B SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W opracowaniu dodano pkt 2.10 o treści:

„2.10 W ramach uzupełnienia i uszczegółowienia informujemy że, zgodnie z pkt 7 Projektu Technicznego, zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tylko elementów wzmocnień konstrukcji, nie elementów wmacnianych czyli zabezpieczona antykorozyjne powinna być konstrukcja wmacniająca płatwie czyli ceowniki 140. Jeżeli natomiast chodzi o zabezpieczenie ogniowe to przywołany podpunkt dotyczy głównej konstrukcji nośnej w którą nie ingerujemy, dla konstrukcji dachu przy budynkach średniowysokich PM klasy C wymagana nośność ogniowa to R15, a co za tym idzie konstrukcja która przychodzi z warsztatu powinna być oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo zabezpieczona ogniochronnie, a istniejąca konstrukcja z płatwi I 160 oczyszczona w postaci odluszczenia oraz zmycia pyłu oraz zabezpieczona ogniochronnie do nośności ogniowej min R15.”

Zmieniony Rozdział B SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

Z poważaniem

DYREKTOR
URA REALIZACJI INWESTYCJI

Rafał Węcza
Rafał Węcza

Załączniki:

1. SIWZ - Rozdział B - BRI.37616.2.2023.KS.1 z dnia 12.01.2023r.