



q=0,40kN/m2

SCHEMAT DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

1:200 (WYMIARY W CM)



OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM - OZNACZENIA NA RZUCIE



q=0,40 kN/m2

Tab.1. Ciężar objętościowy śniegu

L.p.	Rodzaj śniegu	ciężar objętościowy śniegu [kN/m <sup>3</sup> ]
1	świeży	1,0
2	osiadły	2,0
3	stary	2,5÷3,5
4	mokry	4,0
5	złodowaciały	6,0÷7,0
6	lód	9,0

Tab.2. Grubość pokrywy śnieżnej dla normowych obc. śniegiem w zależności od ciężaru objętościowego śniegu

Obiekt nr	Obiekt nazwa/ część	Dopuszczalne obciążenie śniegiem	Grubość pokrywy śnieżnej w zależności od ciężaru objętościowego śniegu				
			śnieg świeży 1kN/m <sup>3</sup>	śnieg osiadły 2kN/m <sup>3</sup>	śnieg stary 3kN/m <sup>3</sup>	śnieg mokry 4kN/m <sup>3</sup>	śnieg złodowaciały 7kN/m <sup>3</sup>
		[kN/m <sup>2</sup> ]	[m]				
C2	HALA	0,4	0,4	0,2	0,13	0,1	0,06

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów,  
tel. (032) 241 24 51 do 7



Zakład Ekspertyz Gospodarczych

Faza :	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor :	Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław		
Temat opracowania :	PROJEKT ODŚNIEŻANIA DACHU HALI C2		
Obiekt :	Hala C2		
Temat rysunku :	Strefy obciążenia śniegiem - obciążenia dopuszczalne		
Projektował : mgr inż. Piotr Strojek	Podpis : upr. bud. SLK/7558/PBKb/18	Data : 11.2021r.	Nr rys. : <b>K-01</b>
Projektował : mgr inż. Marcin Zarzycki	Podpis : upr. bud. SLK/7559/PBKb/18	Skala : 1:200	